

Инструкция ИПБ № 2-2023
о мерах пожарной безопасности на объектах и территории
КГБ ПОУ» Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный
техникум»

1. Общие требования

1.1. Инструкция о мерах пожарной безопасности на объектах и территориях краевого государственного образовательного учреждения «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум» разработана на основании – Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994, в соответствии с требованиями:

- Постановления Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 г «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- Постановления Правительства РФ от 24.10.2022 № 1885 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
- Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009г № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Приказа МЧС России от 18 ноября 2021 года № 806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», действующего с 1 марта 2022 года.

1.2. Инструкция о мерах пожарной безопасности устанавливает обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения работников и обучающихся, организации производственного и учебного процесса, в целях обеспечения пожарной безопасности.

1.3. Инструкция о мерах пожарной безопасности является обязательной для исполнения всеми работниками и обучающимися, независимо от их образования, стажа работы, а также для временных, командированных или прибывших на обучение (практику).

2. Характеристики объекта защиты и специфика пожарной опасности

2.1. Специфика Учреждения – образовательные услуги. Важным фактором является круглосуточное пребывание обучающихся, проживающих в общежитии и работников – дежурных по общежитию, работников частного охранного предприятия.

2.2. Учреждение относится к объекту защиты класса функциональной

пожарной опасности Ф 4.1. (средние профессиональные учреждения); здание общежития – класс Ф1.2.; административное здание – класс Ф 4.3.; производственные мастерские – класс Ф 5.1.; столовая – класс Ф3.2.

2.3. В Учреждении имеются административные кабинеты, жилые помещения для обучающихся, актовый зал, спортивные залы, медицинский кабинет. В состав административно-хозяйственных помещений входят пищеблок (кухня и столовая), помещения для инвентаря и ТМЦ, хранения продуктов, комната персонала и прочие хозяйственные помещения.

2.4. На пищеблоке (кухне) осуществляются процессы по приготовлению пищи для обучающихся и работников, использование электрооборудования и электрических водонагревателей, технологического и теплового электрооборудования для приготовления пищи.

2.5. Особо опасными в пожароопасном отношении являются помещения: Пищеблок (горячий цех, кухня) тепловое кухонное и технологическое электрооборудование для приготовления пищи; склад (помещение) инвентаря и ТМЦ – уборочный и поливочный инвентарь, ветошь, а также возможны лаки, краски; склад продуктов (кладовые) для пищеблока – мука, сахар, растительное масло и другие продукты; прачечная с помещением для хранения чистого белья.

3. Требования к зданию, помещениям и территории

3.1. Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий, сооружений в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации."

3.2. В зданиях, сооружениях и помещениях Учреждения запрещено:

3.3. Хранить и применять на чердаках, в подвальных и других помещениях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порошок, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожароопасные и взрывоопасные вещества и материалы;

3.4. Использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности;

3.5. Размещать и эксплуатировать в коридорах, рекреациях, холлах, вестибюлях кладовые и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы;

3.6. Устанавливать глухие решетки на окнах подвалов и приемках у окон, подвалов, являющихся аварийными выходами;

3.7. Снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, другие двери,

препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

3.8. Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отопление замерзших труб с применением открытого огня;

3.9. Устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов;

3.10. Загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств;

3.11. Проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.

3.12. Выполнять огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в их помещениях людей;

3.13. Оборачивать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;

3.14. Оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть персональные компьютеры, принтеры, ксероксы, телевизоры и любые другие электроприборы.

3.15. Двери чердачных помещений, а также подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на замок. На дверях указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей.

При эксплуатации прилегающей к зданию территории запрещается:

3.16. Использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары;

3.17. Перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, исключающими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в здания, сооружения либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленных требованиями пожарной безопасности;

3.18. Сжигать отходы и тару, разводить костры в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от зданий (при этом зона очистки от сухой травы, веток, других горючих материалов и сухостойных деревьев вокруг костра должна составлять не менее 2 метров.). После завершения мероприятия или при усилении ветра костер необходимо залить водой или засыпать песком (землей) до полного прекращения тления углей.

3.19. Территория должна регулярно очищаться от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. К окончанию каждого рабочего дня мусор и другие горючие отходы должны удаляться за пределы здания в специально отведённое место (мусорные контейнеры) и своевременно вывозиться с территории Учреждения.

3.20. Использованный при работе с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал (ветошь, бумага и др.) после окончания работы должен храниться в металлических емкостях с плотно закрывающейся крышкой или утилизироваться в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов.

3.21. Работа по очистке инструмента и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей производится пожаробезопасным способом, исключающим возможность искрообразования.

3.22. Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и конструкции, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, должны выполняться из негорючих материалов или материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2.

3.23. Все пожароопасные (огневые) работы в здании и на прилегающей территории должны осуществляться только после получения наряда-допуска на выполнение таких работ и в строгом соответствии с требованиями пожарной безопасности. Наряд – задание выдаёт руководитель работ.

3.24. Курение в зданиях запрещено! Место, специально отведённое для курения, расположено на улице, с внутренней стороны здания, на расстоянии 15 метров. Данное место обозначено знаком "Место курения".

4. Требования к эксплуатации эвакуационных путей и эвакуационных выходов

4.1. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

4.2. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

4.3. Устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

4.4. Размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого

оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие);

4.5. Устраивать в тамбурах выходов из зданий сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

4.6. Фиксировать самозакрывающиеся двери коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
д) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

5. Требования к эксплуатации электроустановок

5.1. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными (не отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

5.2. Запрещается:

- а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;
- д) использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;
- ж) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры.

6. Первичные средства пожаротушения и правила их использования

6.1. Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.

6.2. Каждый огнетушитель, отправленный с объекта защиты на перезарядку, заменяется заряженным огнетушителем, соответствующим минимальному рангу тушения модельного очага пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку.

6.3. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах в пожарных ящиках вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

6.4. При защите помещений огнетушителями следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и материалами.

6.5. Порошковые огнетушители

Порошковые огнетушители предназначены в качестве первичного средства тушения пожаров классов:

- пожары твердых горючих веществ и материалов;
 - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов;
- пожары газов и пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением.

6.6. После удаления пломбы, чеки и нажатия кистью руки на ручку запорно-пускового устройства открывается клапан и огнетушащее вещество, находящееся в огнетушителе под избыточным давлением, через гибкий шланг (распылитель) подается на очаг пожара. Для прекращения подачи огнетушащего вещества, ручку запорно-пускового устройства следует вернуть в исходное положение. Тушение очагов пожара порошковым огнетушителем на открытых площадках необходимо производить с наветренной стороны. При тушении струю огнетушащего вещества направляют в основание пламени, при этом перемещают огнетушитель таким образом, чтобы обеспечивалось покрытие порошком всей горячей поверхности и создавалась наибольшая концентрация порошка в зоне горения. Тушение электроустановок под напряжением до 1000В производить с расстояния не менее 1 м от сопла распылителя огнетушителей до токоведущих частей.

6.7. Углекислотные огнетушители

Огнетушитель углекислотный предназначен для тушения пожаров горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов (класс пожара В) и электрооборудования, находящегося под напряжением до 10000В (класс пожара Е). Для использования углекислотного огнетушителя необходимо сорвать пломбу, выдернуть чеку, поднести огнетушитель к очагу горения (не ближе,

чем на один метр; подходить к очагу пожара нужно с наветренной стороны), и направить раструб на очаг горения (целясь в основание пламени), нажать на рычаг запорно-пускового устройства и начать тушение очага пожара, приближаясь к нему по мере тушения, но не заступая во внутрь очага. При тушении электрооборудования, находящегося под напряжением, не допускается подводить раструб или корпус огнетушителя к открытым токоведущим частям или пламени ближе, чем на 1 метр.

7. Внутренний пожарный кран (ПК)

7.1. Комплект, состоящий из клапана, установленного на внутреннем противопожарном водопроводе и оборудованного пожарной соединительной головкой, а также пожарного рукава с ручным пожарным стволом. Пожарный кран с комплектом оборудования размещается внутри пожарного шкафа.

7.2. Пожарный кран применяется для целей пожаротушения на начальном этапе тушения пожара работниками объекта, а также может быть использован подразделениями пожарной охраны на всём протяжении тушения пожара.

7.3. Тушение пожара электроустановок под напряжением при помощи пожарного крана не допускается (до начала тушения пожара необходимо убедиться в отсутствии в месте тушения пожара электроустановок под напряжением).

7.4. Для приведения пожарного крана в действие внутри здания необходимо не менее 2 работников:

- первый работник срывает пломбу и открывает пожарный шкаф;
- второй работник берет ствол и разматывает рукав в направлении очага возгорания;
- первый работник открывает пожарный кран, нажимает на кнопку включения насоса - повысителя (при наличии); второй работник работает стволом на тушении пожара.

8. Соблюдение пожарной безопасности работниками

8.1 Лица допускаются к работе только после прохождения вводного пожарного инструктажа и пожарного инструктажа на рабочем месте. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется по программам этих инструктажей. По программам дополнительного профессионального образования проходят обучения руководители подразделений, специалисты.

8.2. Каждый работник учреждения в целях обеспечения и соблюдения требований пожарной безопасности обязан: знать и соблюдать требования инструкции о мерах пожарной безопасности;

- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные краны);
- уметь при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты);

- знать содержание плана эвакуации людей при пожаре, порядок эвакуации людей при пожаре (приказ директора от 18.04.2023 № 108-осн).

8.3. Ответственный за пожарную безопасность или последний работник, уходящий из помещения по окончании рабочего дня, обязан осмотреть помещение на предмет пожарной безопасности, выключить освещение, отключить от электросети оргтехнику и электроприборы, запереть дверь помещения и ключи от двери передать на пост охраны.

8.4. Лица, ответственные за пожарную безопасность на объектах в учреждении назначены приказом директора от 18.04.2023 № 108-осн.

9. Действия работников учреждения при возникновении пожара

9.1. Каждый работник или обучающийся при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари и др.) должен:
– привести в действие систему оповещения людей о пожаре посредством ручного пожарного извещателя, если находится вблизи; также можно голосовым сообщением, т. е. говорить или громко кричать о возникновении загорания;

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщаемого информацию.

Телефоны для вызова пожарной охраны: **101, 112** (с мобильного телефона);

– поставить в известность директора учреждения (в ночное время, так же необходимо оповестить дежурного на посту охраны - общежитие).

– принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии.

9.2. Директор учреждения (или иное лицо, назначенное ответственным за пожарную безопасность), прибывший к месту пожара (находящийся на месте пожара), обязан:

– сообщить (или продублировать сообщение) о возникновении пожара в пожарную охрану;

– обеспечить включение автоматической системы противопожарной защиты (системы оповещения людей о пожаре);

– организовать спасение людей с использованием для этого имеющихся сил и средств;

– при необходимости выполнить (организовать) отключение электроэнергии

(за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы систем вентиляции, а также выполнить другие необходимые мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

– прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- с учетом обстановки определить наиболее безопасные пути эвакуации и выходы, обеспечивающие возможности эвакуации в безопасную зону в кратчайший срок (то есть выходить и выводить людей в противоположную сторону от возгорания (пожара);
- исключить условия, способствующие возникновению паники;
- организовать силами персонала эвакуацию находящихся в учреждении людей;
- удалить за пределы опасной зоны всех работников и обучающихся, не участвовавших в тушении пожара, и собрать данные об эвакуировавшихся людях;
- оказать первую помощь пострадавшим либо вызвать скорую помощь;
- осуществить общее руководство (руководитель, руководитель подразделения или любое другое лицо) по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;
- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей (при возможности).

10. Проведение эвакуации людей в случае пожара

10.1. Ответственными за эвакуацию работников и обучающихся по объектам учреждения являются руководители подразделений:

10.2. Ответственные за эвакуацию людей должны принять меры по эвакуации людей в зоне своей ответственности:

- при непосредственном обнаружении пожара;
- при получении информации о возникновении пожара;
- при срабатывании системы оповещения людей о пожаре.

10.3. В случае возникновения пожара ответственные за эвакуацию людей в случае пожара должны:

- при непосредственном обнаружении пожара оповестить о пожаре по телефонам: **101***112** (с мобильного телефона бесплатно, также со стационарного телефона), а также поставить в известность директора учреждения в дневное время и заместителей руководителя в ночное время.
- громким голосом оповестить людей, находящихся на этажах (входящим в зону их ответственности), о случившемся (по возможности обойдя максимальное количество помещений, расположенных на этаже);
- с учетом обстановки определить наиболее безопасные пути эвакуации и выходы, обеспечивающие возможности эвакуации в безопасную зону в кратчайший срок;
 - исключить условия, способствующие возникновению паники;
 - организовать процесс эвакуации (т.е. движения людей в сторону выхода из здания) в соответствии с наиболее безопасным маршрутом,

предусмотренным планом эвакуации людей при пожаре, а также исходя из информации о месте возникновения пожара;

- эвакуацию следует начинать из помещения, в котором возник пожар и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения;

- в процессе эвакуации сохранять спокойствие, во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол. Покидая помещение или здание, следует закрывать за собой двери;

- удалить за пределы опасной зоны всех эвакуированных, осуществить сверку списочного состава с фактическим наличием эвакуированных из учреждения;

- выставить посты безопасности для исключения возможности возвращения эвакуированных в здание;

- после проведения эвакуации сообщить об эвакуируемых людях старшему должностному лицу объекта (и/или руководителю тушения пожара), особо обратив внимание на места, где возможно остались люди (если такая информация имеется).

10.4. В случае возникновения пожара при эвакуации из здания все работники и обучающиеся обязаны выполнять команды ответственных за эвакуацию людей, а также старших должностных лиц и (или) работников пожарной охраны;

- покинуть здание в соответствии с планом эвакуации людей при пожаре, по ходу эвакуации помогая людям, не знакомым с планировкой здания, найти ближайший эвакуационный выход;

Специалист по охране труда

Г.И. Шестакова

Согласовано:

Уполномоченный представитель СТК
по охране труда

С.В. Полканова